

Schadensbericht Regler & Fühler



Refax an: **069 / 89 02 466 428**

Auftrags-Nr.:

Datum

Danfoss GmbH

Fernwärme- und
 Regeltechnik
 Kolumbusstraße 14
 22113 Hamburg
 Tel.: 040 / 73 67 51-0
 Fax: 069 / 8902 466-428

Anschrift Kunde		Einbauort	
Firma	<input type="text"/>	Bau- vorhaben	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	Straße	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Regler			
Reglertyp	<input type="text"/>	Baujahr	<input type="text"/>
in Betrieb seit:		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kopie oder Bild der bedruckten Baujahrplakette beigelegt		ja	nein
		Artikel-Nr.	<input type="text"/>

Schaltkasten/Schaltschrank		(sofern vorhanden)	
Serien-Nr.		<input type="text"/>	Stations-PA-Nr.
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fehlerbeschreibung
<input type="text"/>
Display keine Anzeige
Regler/Tasten reagieren nicht
Ausgang defekt: welcher? <input type="text"/>



Reglereinsatz	
Umgebungstemperatur °C	<input type="text"/>
Einsatz im:	
<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus
<input type="checkbox"/> Industrieanlage	

Verlegungsart Kabel der Fühler:		
<input type="checkbox"/> separat	<input type="checkbox"/> zusammen mit 230V Leitungen	<input type="checkbox"/> gekreuzt mit 230V Leitungen

Fühler				
defekt	falsche Werte	Kabelbruch	Sonstiges	
Hinweis: Bei defekten Fühlern/Thermostaten bitte genauen Typ angeben!				
Fühlertyp	<input type="text"/>	Außenfühler	Anlegefühler	Kabelfühler
Fühlerwiderstand	PT 1000	PT 500	PTC	Sonstiger
				<input type="text"/>

Telefon für Rückfragen:

Aufgenommen durch:

Firmenstempel
Unterschrift
Datum

Ohne detaillierten Schadensbericht ist eine reguläre Bearbeitung nicht oder nur eingeschränkt möglich.